



**МЧС РОССИИ**  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ**  
**«СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ**  
**СЛУЖБЫ «ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ПОЖАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»**  
**ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)»**

677015, г. Якутск, ул. Якутская, 2/6 тел./факс: 44-70-57

**ПРОТОКОЛ №118/с**  
**ИСПЫТАНИЙ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ АПС и СОУЭ**

г. Якутск  
(место составления протокола)

« 24 » декабря 2019 г.  
(дата составления протокола)

1. **Наименование объекта:** МБУДО «Центр технического творчества» ГО «г. Якутск»
2. **Место расположения:** Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ломоносова, 37/1
3. **Дата и время испытаний:** 24.12.2019 г. 14:20
4. **Методы и средства испытаний:** Методические рекомендации МЧС России по проверке систем и элементов противопожарной защиты зданий и сооружений при проведении мероприятий по контролю (надзору). Имитатор изменения физических параметров окружающей среды – SOLO (не подлежит поверке); шумомер Testo 816.
5. **Сведения об обслуживающей организации АПС и СОУЭ:** ООО «СПМ-14».
6. **Ведомость смонтированных приемно-контрольных приборов, сигнально-пусковых устройств, оповещателей, технических средств АПС и СОУЭ:** не предоставлен.

**Результаты испытаний**

Информация о состоянии компонентов АПС выводится на пульт контроля и управления в реальном времени. При проверке работоспособности приемно-контрольного прибора в режиме «Пожар», посредством имитации дыма, сигналы от дымовых извещателей передаются на приемно-контрольный прибор. При поступлении сигнала о пожаре на приемно-контрольный прибор, происходит передача сигнала «Пожар» на пульт «01». Далее, подается сигнал на включение звукового оповещения. Следовательно АПС и СОУЭ свою функцию выполняет в полном объеме.

**Заключение по результатам испытаний**

На момент проверки, можно сделать вывод о работоспособном состоянии технических средств АПС и СОУЭ на объекте: «МБУДО «Центр технического творчества» ГО «г. Якутск» по адресу: Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Ломоносова, 37/1.

Испытание провели специалисты  
ФГБУ «СЭУ ФПС «ИПЛ» по РС (Я)»: А.В. Иванов, А.Г. Постников

Протокол составил: А.В. Иванов

