



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
677009, г. Якутск ул. Кальвица, 16/2 тел. 223-804, тел. доверия 399-999 mchs@pub.vsn.ru
Отдел надзорной деятельности по г. Якутску
677009 г. Якутск, ул. Держинского, 35 тел./факс 22-63-71

Предписание № 258/1/1
по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Директору
муниципального образовательного бюджетного учреждения
дополнительного образования детей
«Центра технического творчества»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество

Софронееву Святославу Андреевичу

индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения начальника Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС России по РС (Я), Главного государственного инспектора г. Якутска по пожарному надзору № 258 от 24.04.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 г № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «21» мая 2019г. с 11 час. 30 мин. по «27» мая 2019г. до 10 час. 00 мин.

плановая, выездная проверка государственным инспектором о пожарной безопасности отдела НД и ПР по г. Якутску УНД и ПР ГУ МЧС РФ по РС(Я) старшим лейтенантом внутренней службы Прокопьевой Еленой Юрьевной

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов).

в отношении муниципального образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей «Центра технического творчества»

по пожарному надзору проводившего (-их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес))

расположенного по адресу: г. Якутск, ул. Ломоносова, 37/1

совместно с директором Софронеевым Святославом Андреевичем

(указываются должности, фамилии и инициалы лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульте подразделения пожарной охраны, которая должна дублироваться без участия персонала объекта и (или) транслирующий этот сигнал организации	(ч.7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.08.2012г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»)	До 15.08.2019г.	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации

Федерации по их устранению.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г. Якутска по пожарному
(должность, фамилия и инициалы)
надзору – инспектор отдела надзорной деятельности
(государственного инспектора по пожарному надзору)
и профилактической работы по г. Якутску ГУ УНД и ПР
МЧС России по РС (Я) Прокопьева Е.Ю.



«27» мая 2019 г.

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

«27» мая 2019 г.

директор МБУ ДО ЦТТ
(должность, фамилия, инициалы)
Сорокин С.А.